



Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

**«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ЦРО)**

ул. Мира, д.1, г.Дубна, Московская область, 141980, тел.: 4-02-50, E-mail: dubn cro@mosreg.ru

Заместителю прокурора
города советнику юстиции
Чикову С.В.

Уважаемый Сергей Валерьевич!

Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности № 7-01-2023 от 23.03.2023г. рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Михайлова В.Н. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования города Дубны Московской области» сообщает:

- 05.04.2023г. произведена установка приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток и дверях эвакуационных выходов (акт приема-сдачи работ по оснащению дверей механическими устройствами предназначенными для автоматического закрывания открытых дверей Dorga от 05.04.2023г. и фотографии 1-4 в приложении);
- ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и внесение в него информации обеспечено со 2 января 2021 года (копия журнала в приложении);
- обязуемся до 31.12.2023 года произвести огнезащитную обработку декоративно – отделочных панелей на 2 этаже здания;
- двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фотографии 5-6 в приложении);
- учреждением заключен Муниципальный контракт № Ф.2022.31724 на оказание услуг по комплексному обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» от 05.12.2022 г., в Приложении №5 к МК № Ф.2022.31724 от 05.12.2022 Техническое задание и требования к техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности (копия в приложении);
- средства пожарной безопасности ежемесячно освидетельствуются с соответствующей записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия журнала в приложении);
- журнал учета огнетушителей начат 25 сентября 2015 года и своевременно заполняется (копия в приложении);
- 19.04.2023 года была произведена замена аккумуляторной батареи в ПАК «Стрелец-Мониторинг», система пожарной сигнализации полностью исправна (акт о замене элементов

питания (батарей) для приборов радиосистемы пожарной сигнализации №01/04 от 19.04.2023г. и акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №08/04/ОУ от 21.04.2023г в приложении);

- в настоящий момент идет закупка на выполнение работ по изготовлению и монтажу противопожарного люка 2-го типа со сроком установки до 10.06.2023 года (Электронный магазин Московской области, закупка № 2615213);
- декларация о пожарной безопасности разработана и представлена в соответствующем порядке 24.04.2023 г. (скриншот о принятии заявления на рассмотрение прилагается);
- в результате рассмотрения представления привлечено к дисциплинарной ответственности лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении (Приказ №119/7.1-05 от 23.03.2023г. в приложении)

Директор



И.Е. Зеленкова

Исполнитель
Лебедева М.И.
т.216-67-67*5541